


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
Роговатовский ДС
«Зорька»

Данилова М.В.
« 29 » июня 2016 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта
социальной инфраструктуры (ОСИ) № 342.**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Роговатовский детский сад «Зорька» Старооскольского городского округа
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 309551 Белгородская область Старооскольский район село Роговатое, улица Школьная 19.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2(два) этажа – 1114,38 кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка - 1300 кв.м.
Год постройки здания 1988 год.
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих- не планируется, капитальных – не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.5. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Роговатовский детский сад «Зорька» Старооскольского городского округа, краткое наименование: МБДОУ «Роговатовский ДС «Зорька».
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 309551 Белгородская область Старооскольский район село Роговатое, улица Школьная дом 19, тел.(4725)26-31-12, e-mail rog-dou@yandex.ru
- 1.7. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
- 1.8. Форма собственности – государственная.
- 1.9. Территориальная принадлежность- муниципальная.
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Старооскольского городского округа.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 309514, Белгородская область г.Старый Оскол улица Комсомольская дом 43, тел. (4725) 22-03-38 e-mail-info@oskoluno.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности, установленной законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Форма оказания услуг - на объекте с 12-и часовым прибытием.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 66 чел. в день.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом -

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м.

3.2.2 Время движения пешком - 15-20 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути - есть (описать наличие бордюров).

Их обустройство для инвалидов на коляске - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания"

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ВНД» |
| 4. | с нарушениями зрения | «ВНД» |
| 5. | с нарушениями слуха | «ВНД» |
| 6. | с нарушениями умственного развития | «ВНД» |

*указывается один и: вариантов: «А», «В», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--|---|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД |
| 2. | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |

| | | |
|----|---|----|
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |
|----|---|----|

** Указывается: ДП-В -доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД-временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--|---|
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| Выход (входы) в здание | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| Санитарно-гигиенические помещения | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| Система информации на объекте (на всех зонах) | Организационные мероприятия, |

| | |
|---|---|
| | текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Организационные мероприятия, текущий ремонт |
| Все зоны и участки | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП |

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДЧВ.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование.

Требуется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), предлагается – нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте www.zvit-vmeste.ru, (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ___ » _____ 2016г.

2. Акта обследования объекта: № ___ от «07» июня 2016г.

3. Решения Комиссии _____ от « ___ » _____ 20 ___ г.



Утверждаю:
Начальник управления образования
администрации Старооскольского
городского округа

Л.В. Бугримова

«28» июня 2016г

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ**

№ 342

«28» июня 2016г.

Старооскольский городской округ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта – МБДОУ «Роговатовский Д/С «Зорька» Старооскольского городского округа
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 309551., Россия, Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, улица Школьная, д.19.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 1114,38 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 1300 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1988., капитального ремонта не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не планируется, капитального – не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Роговатовский детский сад «Зорька» Старооскольского городского округа (МБДОУ «Роговатовский Д/С «Зорька»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 309551., Россия, Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, улица Школьная, д.19. тел. (4725) 26-31-12, e-mail rog-dou@yandex.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация- дошкольное образование.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка «Потудань», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров.
- 2.2. Время движения (пешком) 15-20 минут.
- 2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.
- 2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; - нет.
- 2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - нет.
- 2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет.
- 2.7. Обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|----|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4 Составление доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---|--|---|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД | - | 1,2 |
| 2 | Вход (выход) в здание | ВНД | - | 1,3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | - | 4,5,6 |

| | | | | |
|---|--|---------------------------|---|-------|
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (у,г, ВНД (к,о,с) | - | 1 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | - | 7,8,9 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | - | 1 |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД временно не доступен.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|--|---|
| | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| | Вход (входы) в здание | Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| | Санитарно-гигиенические помещения | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| | Система информации на объекте (на всех зонах) | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

| | |
|---|---|
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Организационные мероприятия, текущий ремонт. |
| Все зоны и участки | Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

4.2. указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – работы не планируются.
в рамках исполнения

4.3. указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по эвакуации – ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии – есть.

наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

4.5. указывается заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:


Результаты обследования:

| | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на -- л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте | на 9 л. |


Экспертные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
и другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Состав комиссии:

Председатель комиссии:


Исполняющий МБДОУ «Роговатовский Д/С «Зорька»  М.В. Данилова


Члены комиссии:


Ассистент МБДОУ «Роговатовский Д/С «Зорька»  В.П. Лягушкина

Исполняющий хозяйством МБДОУ «Роговатовский Д/С «Зорька»  С.М. Гладких

в согласованию:

Секретарь Старооскольского местного
отделения Белгородского регионального
отделения общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»  Н.Р. Салькова

Председатель Старооскольской местной
общественной организации
«Общество инвалидов»  В.Н. Лавров

Председатель Старооскольской местной
организации Белгородской региональной
организации инвалидов «Всероссийского
Общества Трудового Красного знамени
Общества слепых»  И.Р. Чертов

Управленческое решение согласовано «29» июля 2016 г. (протокол
№ 1) *комиссией по обследованию объектов
социальной инфраструктуры*

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Роговатовский Д/С «Зорька»

309551 Белгородская обл., Старооскольский р-он с. Роговатое, ул. Школьная, д. 19.

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|--------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Вход (входы) на территорию | есть | | 1 | - отсутствует информация об ОСИ (вход на территорию) | все | - установить информацию об ОСИ (вход на территорию) | Орг. ТР. ТСР |
| 2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | 2 | - неровная поверхность полотна пути движения; - имеются перепады высоты; - отсутствуют бордюры на пути движения | все | - заменить поверхность полотна пути движения; - установить бордюры на пути движения | Орг. ТР. ТСР |
| 3 | Лестница (внешняя) | нет | | | - | - | - | - |
| 4 | Пандус (внешний) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Структура, прилегающая к зданию | ВНД | - | 1 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Примечания к заключению: _____

I Результаты обследования:

1 Входы (выходы) в здание

МБДОУ «Роговатовский Д/С «Зорька»

309551 Белгородская обл., Старооскольский р-он с.Роговатое, ул. Школьная, д.19.

| №/Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 Лестница (наружная) | нет | - | | - | - | - | - |
| 1.2 Пандус (наружный) | нет | - | | - | - | - | - |
| 1.3 Входная площадка (перед дверью) | есть | - | 2 | отсутствуют тактильные и цветовые предупреждающие полосы | С | - нанесение тактильных и цветовых предупреждающих полос | Орг. ТР, ТСР |
| 1.4 Дверь (входная) | есть | - | 2 | - информационная вывеска об ОСИ не соответствует нормам (размер, шрифт); - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорное устройство) | все | - установить информационную табличку об ОСИ согласно нормам; - установить кнопку вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН | Орг. ТР, ТСР |
| 1.5 Тамбур | есть | - | 3 | имеются функциональные препятствия: - пороги более 5 см.; - габариты тамбура и коридора не соответствуют | К,О,С | - необходимо произвести выравнивание порогов | Орг. ТР,КР, ТСР |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | | | | нормам | | | |
| Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Выход в здание | ВНД | | 2 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
 комментарий к заключению:

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «28» июня 2016 № _____

I Результаты обследования:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Роговатовский ДС «Зорька»

304551 Белгородская обл., Старооскольский р-он с.Роговатое, ул. Школьная, д.19.

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|---|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | - | 4 | - | - | - | - |
| 1.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | 5 | отсутствуют тактильные и цветные предупреждающие полосы перед препятствием; - краевые ступени лестнице выделены цветовыми полосами; - отсутствует подъемное устройство; - на перилах отсутствуют рельефные обозначения этажей | С,К,С | <ul style="list-style-type: none"> - нанести тактильных и цветных предупреждающих полос; - выделить краевые ступени цветовыми полосами; - установить подъемное устройство; - нанести на поверхность перил рельефные обознач | <ul style="list-style-type: none"> Org. ТР. ТСР |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|---|---|---|-----|---|--------------------|
| | | | | | | | ения этажей | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | - | 4 | - наличие порога более 5см; - ненормативное размещение информационных обозначений помещений в т.ч. отсутствует дублирование табличек рельефно-точечным шрифтом | все | - необходимо выровнять пороги; - установить информационные таблички в т.ч. дублированные рельефно-точечным шрифтом к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м. со стороны дверной ручки | Орг. ТР, ТСР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | 6 | на выходе имеется лестница, не оборудованная пандусом; - неровная поверхность лестницы. | все | - оборудовать лестницу пандусом; - заменить поверхность лестницы | Орг. ТР, ТСР |
| | Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Путь движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВНД | - | 6 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Легенда: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Примечания: *указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Примечаний к заключению:

I Результаты обследования:

Цель: целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Зона I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Роговатовский Д/С «Зорька»

308551 Белгородская обл., Старооскольский р-он с.Роговатое, ул. Школьная, д.19.

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимое для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Кабинетная форма обслуживания | есть | - | 7 | - имеются функциональные препятствия (пороги) | К,О,С | - необходимо выровнять пороги | Орг. ТР. ТСР |
| Зальная форма обслуживания | есть | - | 7 | - имеются функциональные препятствия (пороги) | К,О,С | - необходимо выровнять пороги | Орг. ТР. ТСР |
| Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

| | ОСИ) | | | |
|------------------------------|-------------------------|---|---|---|
| формы обслуживания инвалидов | ДЧ-И(у,г) ВНД(к,о,с) | - | 1 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП |

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 требуется один из вариантов; не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

таблице:

I Результаты обследования:

Цель: Целью назначения здания (целевого посещения объекта)

Место: II – места приложения труда

ИП ООО «Роговатовский Д/С «Зорька»

39070, Белгородская обл., Старооскольский р-он с.Роговатое, ул. Школьная, д.19.

| Наименование функционально-структурного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Места приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Места приложения труда | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); альтернативное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

инженер к
инженер:

I Результаты обследования:

Цели целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

III – жилые помещения

МБДОУ «Роговатовский Д/С «Зорька»

309551 Белгородская обл., Старооскольский р-он с.Роговатое, ул. Школьная, д.19.

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

* Определяется: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** Определяется один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); конструктивное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в связи с тем, что в МБДОУ «Роговатовский Д/С «Зорька» отсутствует специальная группа для детей инвалидов, оценка доступности объекта осуществлялась в отношении родителей(законных представителей)

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «28» июня 2016г. № _____

I Результаты обследования:

Санитарно-гигиенических помещений

№ 5373 - Роговатовский Д/С «Зорька»

№ 551 Белгородская обл., Старооскольский р-он с.Роговатое, ул. Школьная, д.19.

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|--------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Туалетная комната | есть | - | 8 | - отсутствуют опорные поручни | К,О | - установить опорные поручни | Орг. ТР, ТСП |
| 2 | Душевая/ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - | 9 | - не выделены и не обозначены специальными знаками места для детей-инвалидов | все | - выделить и обозначить специальными знаками места для инвалидов | Орг. ТР, ТСП |
| | Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | - | 8,9 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

...один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
...решение с ТСР; технические решения невозможны – организация
...формы обслуживания

...к заключению: в связи с тем, что в МБДОУ «Роговатовский Д/С «Зорька»
...специальная группа для детей инвалидов, оценка доступности объекта
...в отношении родителей (законных представителей)

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «28» июня 2016г. № _____

I Результаты обследования:

Системы информации на объекте

ОУ «Роговатовский Д/С «Зорька»

3551 Белгородская обл., Старооскольский р-он с.Роговатое, ул. Школьная, д.19.

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|--------------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Визуальные средства | нет | - | | - | - | - установка информационных табличек | Орг. ТР. ТСР |
| Акустические средства | есть | - | | - | - | - | - |
| Тактильные средства | нет | - | | - отсутствие дублирования информации тактильными средствами | С | - обеспечить дублирование информации тактильными средствами | Орг. ТР. ТСР |
| Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ВНД | - | - | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Состояние: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д - доступно условно; ВНД - недоступно

***указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к
заключению: _____